

פרטי המזמין: "מי גת", אגודה חקלאי שיתופית למים בגליל התחתון בע"מ	
כתובת: אזור התעשייה כדורי	
עיר: כדורי	מיקוד: 15242
פרטי הזמנה: מאגר קודריה	איש קשר: דני לור
נדגם ע"י: דני לור דוגם מוסמך	תאריך דיגום: 20.02.2024
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	בשעה: 12.10
תאריך קבלה: 20.02.2024	דואר אלקטרוני Dani@meygat.org.il
שעה קבלה: 12.00	
תאריך בדיקה: 21.02.2024	נייד: 052-3368470
תאריך דיווח: 10.03.2024	קס:


נפח מדגם: 2000 מל	חומר מיכל: קולחין	דוגמא 214317
טמפ' בקבלה למעבדה: 8°C		

תאור בדיקה	יחידת מידה	תוצאות בדיקה	סף דיווח	מסמך ישים	הערות
TSS	מ"ג/ל"	5.3	10	SM 2540 D, E	
COD	מ"ג/ל"	15	30	SM 5220 B, C	
BOD5 כללי	מ"ג/ל"	12	10	SM 5210B	
PH	הגבה	7.5		SM -4500HB	**
מוליכות חשמלי	ds/m	1.45	1.4	2510-B	**
כלוריד	מ"ג/ל"	262	50	SM 4500-Cl ⁻ B	**
נתרן	מ"ג/ל"	192		SM 3500 Na B	**
NO2-N	מ"ג/ל"	0.470		4500-NO2 B	**
N חנקתי	מ"ג/ל"	3.6		4500-NO3 B	**
N אמוני	מ"ג/ל"	4.7		4500-NH4 B	**
N קלדהל	מ"ג/ל"	7.0		SM 4500-N _{org} B,	**
זרחן כללי	מ"ג/ל"	5.6		SM 4500-P B, C	**
אשלגן כללי	מ"ג/ל"	17.5		SM 3500-K B	**
בורון	מ"ג/ל"	0.05			**
SAR		5.75			**

- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
- תוצאות המסומנות ב- * אינן נמצאות בתחום הכרת המעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

*לפי תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.

** בוצע ע"י מעבדה חיצונית



ויגרובסקי גרסיאלה
מנהלת המעבדה