

תעודת בדיקה

פרטי המזמין: מי גליל התחתון	
כתובת: אזור התעשייה כדורי	
מיקוד:	עיר: כדורי
איש קשר: דני לור	פרטי הזמנה: מאגר אילניה
שם: דואר אלקטרוני: Dani@meygat.org.il	נדגם ע"י: דני לור דוגם מוסמך תאריך דיגום: 05.02.2026 שעת דיגום: 10.00 שיטת דיגום: אקראי הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
נייד:	תאריך קבלה: 05.02.2026
פקס:	שעת קבלה: 12.00
	תאריך בדיקה: 05.02.2026
	תאריך דיווח:

זיהוי המדגמים:

דוגמא מספר: 223137	חומר מיכל: קולחין קוד נקודה:	נפח מדגם: 1000 מ"ל
		טמפ' בקבלה למעבדה: 8°C

הערות*	מסמך ישים	ערך מרבי מותר**	תוצאות בדיקה	יחידת מידה	קוד בדיקה	בדיקה
(1)	SM 2540 D, E	15	8.0	מ"ג/ל"	1409	TSS ₁₀₅
(1)	SM 5220 B, C	150	41	מ"ג/ל"	1413	COD
(1)	SM 5210 B	15	3.2	מ"ג/ל"	1411	BOD ₅

הערות לתעודת הבדיקה:

- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

* ביאורים להערות הבדיקה:

- (1) בדיקה בהכרת משרד הבריאות.
- (2) בדיקה בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- (3) הבדיקה בוצעה במעבדת משנה.
- (4) הבדיקה בוצעה ללא הכרה והסמכה

** עבור השקיה חקלאית בלא מגבלות, לפי התוספת הראשונה בתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.



ויגובסקי גרסיאלה
מנהלת המעבדה