תעודת בדיקה

פרטי המזמין: מי גליל התחתון	
כתובת: אזור התעשייה כדורי	
עיר: כדורי	מיקוד:
פרטי הזמנה: מאגר שדה אילן	**איש קשר:** דני לור
נדגם ע"י: דני לור דוגם מוסמך תאריך דיגום: 22.06.2026 שעת דיגום: 10.00 שיטת דיגום: אקראי הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	שם: דואר אלקטרוני: Dani@meygat.org.il נייד: פקס:
תאריך קבלה: 22.06.2026 שעת קבלה: 12.00	
תאריך בדיקה: 23.06.2026	
תאריך דיווח:	

זיהוי המדגמים:

נפח מדגם: 1000	חומר מיכל: קולחין קוד נקודה:	דוגמא מספר: 224441
טמפ' בקבלה למעבדה: 8C°		

בדיקה	קוד בדיקה	יחידת מידה	תוצאות בדיקה	ערך מרבי מותר**	מסמך ישים	הערות*
TSS_{105}°	1409	מ"ג/ל'	34.0	15	SM 2540 D, E	(1)
COD	1413	מ"ג/ל'	73	150	SM 5220 B, C	(1)
BOD_5	1411	מ"ג/ל'	10.7	15	SM 5210 B	(1)

הערות לתעודת הבדיקה:
- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

* ביאורים להערות הבדיקה:
(1) בדיקה בהכרת משרד הבריאות.
(2) בדיקה בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
(3) הבדיקה בוצעה במעבדת משנה.
** עבור השקיה חקלאית בלא מגבלות, לפי התוספת הראשונה בתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.



ויגרובסקי גרסיאלה
מנהלת המעבדה